



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 4

via Milano, 58 - 65122 Pescara - Tel. 0854210598 - Fax 0854212665

C.F. 9117310689 - C.M. PEIC836003

e-mail: peic836003@istruzione.it - peic836003@pec.istruzione.it

www.istitutocomprendivo4pe.gov.it

Prot. 5916/IV.8

Pescara, 16/10/2017

Al Personale

Loro sedi

Agli Atti

Al sito web

Oggetto: **Norme di sicurezza. Informativa ai sensi del D. Lgs. 81/2008**

Si riportano qui di seguito alcune norme che il personale in indirizzo è tenuto rigorosamente ad osservare, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 81/2008.

- È vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro.
- È vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenze a vista, stufe a gas, fiamme libere, stufe a kerosene.
- È assolutamente vietato l'uso di bombolette spray contenenti infiammabili.
- I sussidi ed i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza.
- Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche.
- In caso incendio staccare l'elettricità.
- Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente ed altri particolari elettrici senza opportuna protezione o con parti deteriorate; tutte le apparecchiature devono essere fornite del marchio IMQ (o CE o analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o spina tonda tedesca); gli apparecchi non a norma vanno immediatamente segnalati alla Dirigenza, tramite i Preposti (Responsabili di plesso) e ritirati dall'uso.
- Le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IQM (una sola per presa); non è consentito quindi collegare fra loro più spine. I grappoli di triple sono pericolosissimi e possono provocare surriscaldamenti, contatti accidentali, incendi; è opportuno usare ciabatte con marchio IMQ, anziché spine doppie.
- Chiunque vede un incendio è obbligato a divulgare l'allarme e ad avvertire i Preposti.
- **Le zone di transito e i pavimenti non devono essere mai ingombri di oggetti e materiali di non immediato utilizzo;** apparecchiature, contenitori, cavi che, per esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, devono essere opportunamente e visivamente segnalati.
- **Evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli archivi;** i materiali devono essere riposti in modo da consentire facile ispezione, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a mt. 0,90.
- Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga di ognuno e da non intralciare il cammino.
- **Eliminare gli eventuali arredi di classe di reazione al fuoco non consentita dalla vigente normativa.**

- **Non lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili** (cestini pieni di carta, polistirolo, legno etc.).
- Le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture, le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza devono:
 - a) essere subito segnalati alla vista con appositi accorgimenti, se necessario;
 - b) essere comunicati alla segreteria che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento all'Ufficio manutenzione edifici scolastici della Provincia.

Si fa presente che la mancata osservanza delle suddette norme comporta, ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. n. 81/2008, sanzioni penali e/o pecuniarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Morgione

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993